

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № L.13.X.KZ12VWF00105672
 Дата: 16.08.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Гульнафис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "МОЗАЙКА" балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 01.08.2023 12:46:43 № KZ25RYS00421289**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Гульнафис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Орал қаласы, Линдовская көшесі 15**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш KZ25RYS00421289 01.08.2023 ж**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеется)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



іске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

"МОЗАЙКА" балабақшасы БҚО Орал қаласы, Линдовская көшесі 15 мекен жайы бойынша жеке тұрған 2 қабатты бейімделген ғимаратта орналасқан. «Гульнафис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 0340019242, телефон 87052176781. Субъектіні бастапқы тіркеу күні-16.03.2017 ж., «Гульнафис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншік иесімен келісім шартқа отырған күні - 21.11.2022ж. Қызмет түрі-мектепке дейінгі білім беру. "МОЗАЙКА" балабақшасы 42 балаға 3 топқа есептелген. Мемлекеттік аксаты-балабақша. Салынған жылы - 2022ж. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. 11.01.2022 ж. №ҚР ДСМ-2 "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес мектепке дейінгі білім беру объектісі жіктелмейді. Ойын алаңында күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін ауданы - 6,0 шаршы метр болатын 3 жағынан қоршалған бір көлеңкелі шатырмен көзделген. Көлеңкелі шатырдың едені ағаштан жасалған. Серуендеу бекітілген кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Балабақшаның аумағы барлық периметрі бойынша қоршалған. Балабақша аумағында олардың қызметімен байланысы жоқ объектілермен орналастырылмаған. Балабақша учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, қоқыс жинайтын алаңға апаратын жолдар асфальтпен және қатты төсеніштермен жабылған, тазалау үшін қолжетімді. Балабақша аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Балабақша аумағы және оған іргелес қоршау аумағы таза ұсталады.

Шаруашылық аймағында, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді су өткізбейтін жабыны бар, үш жағынан қоршалған алаңда тығыз жабылатын қақпақтары бар 1 қоқыс жинағыш орнатылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету үшін келісім шарт жасалған. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, өткір шығыңқы жерлері мен кемшіліктері жоқ. Балабақша үй-жайларының жиынтығы, құрамы және ауданы: Бірінші қабатында 1 жастан 3 жасқа дейінгі 19 балаға арналған "Мозайка" тобы орналасқан: бір үй-жайда біріктірілген ойын және жатын бөлмелері - 58,0 ш.м., жалпы киім шешінетін бөлмесі-31,3 ш.м., онда балалардың сыртқы киімдері мен аяқ киімдеріне арналған шкафтар, орындықтар орнатылған. Санитарлық торап - 4,1 ш.м., медициналық кабинет - 10,5 ш.м. Екінші қабатында 4 жастан 5 жасқа дейінгі 14 балаға арналған "Айгөлек" екінші тобы орналасқан: бір үй-жайда біріктірілген ойын және жатын бөлмелері - 42,7 ш.м., 4 жастан 5 жасқа дейінгі 9 балаға арналған "Ақбота" үшінші тобы орналасқан: бір үй-жайда біріктірілген ойын және жатын бөлмелері - 29,0 ш.м. Санитарлық торап (екінші мен үшінші топқа арналған екі блокқа бөлінген дәретхана) - 4,6 ш.м., құрады. Жертөле қабатында ас блогы мен қойма - 47,9 ш.м., персоналға арналған санитарлық торап - 3,6 ш.м. Үй-жайлар функционалдық мақсаттарына сәйкес пайдаланылады. Санитарлық - тұрмыстық үй-жайларда (дәретхана, санитарлық торап) қабырғалар, қалқа санитариялық қағидаларға сәйкес келеді, су өткізбейтін материалдар, еден жабыны жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен тазалауға мүмкіндік беретін кафель пайдаланылады. Барлық үй-жайлар мен жабдықтар таза ұсталады. Қарастырылған әрбір санитарлық торапта балаларға арналған 3 дәретхана, қол жууға арналған 3 раковина, қоқыс жинауға арналған урна және балалар сүлгілеріне арналған таңбаланған жеке ұяшықтары бар қабырға ілгіштері қамтамасыз етілген. Персоналға арналған санитарлық торапта 1 дәретхана, 1 жуу раковинасы, қолды кептіруге арналған құрал, қоқыс жинауға арналған урна орнатылған. Санитарлық - техникалық жабдықтар жұмыс жағдайында. Медициналық кабинетте және ас блогында қолды жууға арналған 1 раковина орнатылған, жеке гигиена шарттары сақталады. Медициналық кабинет "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"

Қазақстан

Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-қосымшасына сәйкес жабдықталған. Объектіде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау және су бұру жарамды жағдайда көзделген. Ыстық сумен жабдықтау үшін «TESY» (көлемі 80 литрлік) 3 электр су жылытқышы орнатылған. Ыстық және суық су барлық жуу ванналарына, раковиналарға жеткізілген. Су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасына №1230002001126845/44 24.04.2023ж. сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасына № 1230001011126853/171 21.04.2023 ж. сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Әрбір қабатта ауыз суды пайдалану үшін өнеркәсіптік өндірістегі қапталған ауыз су, қапталған ауыз суды мөлшерлеп құятын қондырғылар (салқындатқыштар) тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдардан жасалған бір реттік ыдыстың, сондай-ақ таза және пайдаланылған ыдыстарға арналған бөлек таңбаланған құрылғыларға арналған таңбаланған жеке мүкәммалдың, пайдаланылған бір реттік ыдыстарды жинауға арналған сыйымдылықтардың болуы қамтамасыз етілген. Салқындатқыш қондырғыны жуу пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес және нұсқаулықта көзделген кезеңділікпен, бірақ кемінде күнтізбелік 7(бес) күнде бір рет, қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, кемінде үш айда бір рет жүргізіледі. Кәріз жүйесі-жергілікті. Жылумен жабдықтау автономды, қазандық қарастырылған. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасына сәйкес



04.2023 ж. №1230001001128027 №57 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. ырықтандыру терезелер есебінен табиғи және жарықдиодты шамдар есебінен жасанды, жарамды күйде. бөлмеде бір типтегі шамдар қолданылады.

ырықтандыруды өлшеу хаттамасына сәйкес 18.04.2023 ж. №1230001001128146/42 гигиеналық рмативтердің талаптарына сәйкес келеді. Балабақша барлық үй-жайларында терезе саңылаулары қылы табиғи желдету қарастырылған (ойын және жатын бөлмелері, шешінетін бөлмелер, жуынатын лме). Ас блогында механикалық түрде желдету көзделген. Жылу мен ылғал бөлу көзі болып табылатын бдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген. Терезелердің конструкциясы жылдың кез лген уақытында балалардың болуына арналған үй-жайларды желдету мүмкіндігін көздейді.

ектромагниттік өрісті өлшеу хаттамасына сәйкес 18.04.2023 ж. №1230000001128084/14 гигиеналық ормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу әне дезинфекциялау үшін жағдайлар көзделген. Жинау мүкәммалары таңбаланып, жеке үй-жайларға кітіліп, арнайы бөлінген орында сақталады. Кір жууға "Сияние" химичистка кір жуатын орынмен 2.05.2023 ж. №026 шарт жасалған. Балабақша бөлмелерінде қалыпты режимде жұмыс істейтін үй- айлардағы қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күнгірт етке не, бұл дымқыл әдіспен тазалауға мүмкіндік қарастырылған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй- айлардың (медициналық кабинет, ас блогы, санитариялық тораптар, жуыну орындар) қабырғаларын кемінде 1,5 м биіктікте жуу немесе дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен кинауға жол беретін басқа да материалдармен қапталған. Ас блогы, персонал мен топтарға арналған санитарлық тораптардың еден жабыны - кафель, шешінетін бөлмелерде, ойын және жатын бөлмесінің бір үй - жайларында, медициналық кабинетте ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға мүмкіндік беретін линолеум жабыны төселген. Барлық үй- жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз, механикалық зақымданбаған. Жиназ, жұмсақ, қатты мүкәммал, жабдық жұмыс жағдайында. Балалардың киім шешетін бөлмесі сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтардың жеке таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Топтарда жатын бөлмелерінде жеке стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығы көзделген. Қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қойма үй-жайы көзделген. Төсек жабдықтары, әр балаға арналған сүлгілер жеке жеке бөлінген. Ас блогында шикі және дайын өнімдердің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдердің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынын болдырмайтын технологиялық процестердің реттілігі көзделген. Тамақ өнімдерін, шикізат пен дайын өнімді бөлек сақтауға арналған тоңазытқыш жабдықтарын сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату шарттары, температуралық жағдайлар сақталған. Ас блогында 1 газ плитасымен, 1 электр газ плитасымен, 2 шикі және дайын өнім үшін кесу үстелдерімен және нан үстелі, нан сақтауға арналған шкаф, 2 тоңазытқыш, тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтауға арналған 1 мұздатқыш камерасымен жабдықталған. Тоңазытқыш камераларында, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Тамақ өнімдерін сақтауға арналған шкафтар, сөрелер, үстелдер, ас үй ыдыстарын жууға арналған 1 секциялық раковина, шикі өнімдерді жууға арналған 1 раковина, асхана ыдыстарын жууға арналған 2 секциялық раковина, кентіргіштер, ас блогындағы ыдыстарды сақтауға арналған сөрелер, қол жууға арналған 1 раковина қарастырылған. Технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді. Балалардың тамақтандырылуы өз топтарында үстелдер мен орындықтар және әр балаға жеке ыдыс аяқ көздерімен жабдықталған. Азық-түлік сатып алу 2-3 күннен аспайды. Жұмыс жағдайында 1 бактерицидтік сәулелендіргіш бар. Салқын тағамдарды дайындау үшін жылжымалы бактерицидтік сәулелендіргіштер қолданылады. Орнату орны, өңдеу, пайдалану режимі мен ережелері, бактерицидті сәулелендіргіштердің жұмыс уақытын есепке алу пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қамтамасыз етіледі. Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін жатын-ойын бөлмелерінде, медициналық кабинетте бақылау-өлшеу аспаптары (гигрометр) тоңазытқыш термометрлермен жабдықталған. Барлығы жұмыс күйінде. Темекі өнімдерін тұтыну үшін арнайы бөлінген жабдықталған орындар қарастырылмаған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)



Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасына №1230002001126845/44 24.04.2023ж. сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасына №1230001011126853/171 21.04.2023 ж. сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасына сәйкес 18.04.2023 ж. №1230001001128027/57 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Жарықтандыруды өлшеу хаттамасына сәйкес 18.04.2023 ж. №1230001001128146/42 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасына сәйкес 18.04.2023 ж. №1230000001128084/14 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Гульнафис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "МОЗАЙКА" балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ- 59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары, ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

